



# MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL

## MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG

**Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft**

**Mátészalka**  
**Jármi út 55.**  
**4700**

Iktató sz.: 3312-02/30000/05

Előadónk: Kondor Dezső

Jóváh. Sz.: 3312-02/05

**Tárgy: HATÓSÁGI ALKALMASSÁGI JÓVÁHAGYÁS**

A 110/2003 (VII. 24) Kormányrendelet 11§ 3/a pontja értelmében

Az ügyfél kérelmére

A **MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.** 2005. június 17.-ei beadványára  
meghoztam az alábbi

### **HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS-T.**

A következő műszaki adatokkal meghatározott, a **MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ Kft által tervezett és kivitelezett WELDHAHN** (hegesztett).  
*típusjelű gömbcsapok* benyújtott tervdokumentáció szerinti kivitelben

#### **Alkalmasak**

Olaj és olajszármazékokra és /vagy éghető gázokra elzáró és szabályozó szerelvényként a gyártómű által megadott nyomás hőfok diagram szerint

Azonosító katalógusszám: :WELDHAHN-MSG 3.240 G;

Névleges átmérő	: DN 15-50
Névleges nyomás	: PN 40
Működtetés	: Karimás belsőmenetes, hegesztőtoldatos
Ház anyaga	:St. 37.0 DIN 1629 (MSZEN 1025)
Záró gömb anyaga	:1.4301 MSZ EN 10088-3
Ülék	: PTFE
Orsó anyaga	: 1.4021 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés	:PTFE+FPM gyűrű



1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.  
1445 BUDAPEST, PF. 355  
TEL.: (36-1) 210-0346, 477-5050  
FAX: (36-1) 303-6145  
E-MAIL: mbfbp@axelero.hu



VIZSGÁLÓ, TANÚSÍTÓ, ELLENŐRZŐ,  
ÉS FELÜGYELETI  
SZERVEZETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE

Válaszlevelükben szíveskedjenek iktatószámunkra hivatkozni!

**Külön feltételek:**

1. Az 9/2001 (IV. 5.) GM rendelet szerinti "Megfelelőségi Nyilatkozat"-ot mellékelni kell a készülékekhez.
2. Árubeszállítási nyilatkozattal igazolni kell, hogy az előírt (MSZ EN 549) tömitőanyagokat használják
3. Az anyagminőségeket a minimum követelmények betartásával szavatolni kell.
4. A készülék kiszállításakor a címzett írásban nyilatkozik a felhasználhatóságról, és arról, hogy a készülék javítása csak a gyártó vagy a megbízott szakcégek által az eredeti alkatrészek felhasználásával végezhető.

**A jóváhagyás korlátlan darabszámú készülékre érvényes a határozat visszavonásáig, a vonatkozó előírások megváltozásáig.**

**INDOKOLÁS**

A kérelmező 2005. június. 17-ei keltű beadványában kérte a rendelkező részben meghatározott készülékek jóváhagyását.

A kérelemhez csatolt dokumentációk, (TÜV tervellenőrzési és jóváhagyási jelentések) alapján a felügyelet megállapította, hogy a jelen jóváhagyásban rögzített feltételek teljesítése esetén a berendezés(ek) megfelel(nek) a vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak.

Jelen határozat nem mentesít más, jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

A jóváhagyási eljárás díjáról számlánkat a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal küldi ki.

Budapest, 2005. augusztus. 01.

Co.: - Irratár



*Becz János*  
Becz János  
Igazgató

**Melléklet:**

- 1 pld. dokumentáció