



MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL

MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft

Mátészalka
Jármű út 55.
4700

Iktató sz.: 3312-06/30000/05
Előadónk: Kondor Dezső
Jóváh. Sz.: 3312-06/05

Tárgy: HATÓSÁGI ALKALMASSÁGI JÓVÁHAGYÁS

A 110/2003 (VII. 24) Kormányrendelet 11§ 3/a pontja értelmében

Az ügyfél kérelmére

A **MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.** 2005. június 17.-ei beadványára
meghoztam az alábbi

HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS-T.

A következő műszaki adatokkal meghatározott, a **MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ Kft által tervezett és kivitelezett WELDHAHN** (hegesztett).
típusjelű gömbcsapok benyújtott tervdokumentáció szerinti kivitelben

Alkalmasak

Olaj és olajszármazékokra és /vagy éghető gázokra elzáró és szabályozó szerelvényként a gyártómű által megadott nyomás hőfok diagram szerint

Azonosító katalógusszám: :WELDHAHN-MSG 3.240 TG;

Névleges átmérő : DN 15-50
Névleges nyomás : PN 40
Működtetés : Karimás, menetes, hegesztőtoldatos
Ház anyaga :St. 37.0 DIN 1629 (MSZEN 1025)
Záró gömb anyaga :1.4301 MSZ EN 10088-3
Ülék : PTFE
Orsó anyaga : 1.4021 MSZ EN 10088-3
Orsó tömítés :PTFE+FPM gyűrű



1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.
1445 BUDAPEST, PF. 355
TEL.: (36-1) 210-0346, 477-5050
FAX: (36-1) 303-6145
E-MAIL: mbfbp@axelero.hu



VIZSGÁLÓ, TANÚSÍTÓ, ELLENŐRZŐ,
ÉS FELÜGYELETI
SZERVEZETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE

Válaszlevelükben szíveskedjenek iktatószámunkra hivatkozni!

Külön feltételek:

1. Az 9/2001 (IV. 5.) GM rendelet szerinti "Megfelelőségi Nyilatkozat"-ot mellékelni kell a készülékekhez.
2. Árubeszállítási nyilatkozattal igazolni kell, hogy az előírt (MSZ EN 549) tömítőanyagokat használják
3. Az anyagminőségeket a minimum követelmények betartásával szavatolni kell.
4. A készülék kiszállításakor a címzett írásban nyilatkozik a felhasználhatóságról, és arról, hogy a készülék javítása csak a gyártó vagy a megbízott szakcégek által az eredeti alkatrészek felhasználásával végezhető.

A határozat korlátlan darabszámú készülékre érvényes a határozat visszavonásáig, a vonatkozó előírások megváltozásáig.

INDOKOLÁS

A kérelmező 2005. június. 17-ei keltű beadványában kérte a rendelkező részben meghatározott készülékek jóváhagyását.

A kérelemhez csatolt dokumentációk, (TÜV tervellenőrzési és jóváhagyási jelentések) alapján a felügyelet megállapította, hogy a jelen jóváhagyásban rögzített feltételek teljesítése esetén a berendezés(ek) megfelel(nek) a vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak.


Jelen határozat nem mentesít más, jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

A jóváhagyási eljárás díjáról számlánkat a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal küldi ki.

Budapest, 2005. augusztus. 01.

Co.: - Irratár




Becz János
Igazgató

Melléklet:

- 1 pld. dokumentáció