


Átmeneti visszacsapószelep acélöntvényből DN 15- 200 PN 40

MSG.1.14.V.



vtsz.8481807300

SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:
DIN 3230/3 BN 2. fokozat
CSATLAKOZÓ MÉRET:
EN 1092-1 FORM B
ÉPÍTÉSI HOSSZÚSÁG:
MSZ EN 558-1 FTF 1

BEÉPÍTÉS:


Csak vízszintes helyzetben lehet.
Igény esetén rugós kivitelben is rendelhető, így bármilyen helyzetben beépíthető!

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Hideg és meleg vízre, telített és túlhevített vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.

KÜLÖN IGÉNY ESETÉN LÉGNEMŰ KÖZEGRE IS RENDELHETŐ !

DN	d	D	d1	FTF	K x n x L	C	H/H1	Kv100	kg/db
15	15	95	45	130	65 x 4 x 14	16	60/100	4,5	3,4
20	20	105	58	150	75 x 4 x 14	18	70/110	8	4,4
25	25	115	68	160	85 x 4 x 14	18	80/120	12,5	6,2
32	32	140	78	180	100 x 4 x 18	18	90/130	20	7,7
40	40	150	88	200	110 x 4 x 18	18	100/150	30	11
50	50	165	102	230	125 x 4 x 18	20	105/160	42	14
65	65	185	122	290	145 x 8 x 18	22	132/195	81	22
80	80	200	138	310	160 x 8 x 18	24	145/210	122	29
100	100	235	162	350	190 x 8 x 22	24	155/220	194	40
125	125	270	188	400	220 x 8 x 26	26	180/270	272	61
150	150	300	218	480	250 x 8 x 26	28	204/300	390	80
200	200	375	285	600	320 x 12 x 30	34	265/385	594	145



T	-25	0	20	50	100	150	200	250	300	350	400
Ps	32	40	40	40	37,3	34,7	30,2	28,4	25,8	24	23,1

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

Megnevezés	Anyagminőség (~)
Szelepház	GP 240 GH MSZ EN 10213-2
Felsőrész	P 265 GH MSZ EN 10028-2
Kúp DN 15-32	1.4021 MSZ EN 10088-3
Kúp DN 40-200	S 275 JR MSZ EN 10025 (felheg. SG x 8 CrTi 18 DIN 8556)
Ülék	(felheg. SG x 8 CrTi 18 DIN 8556)



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA
4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

